



## DISTRICT « ALSACE »



# COMMISSION DE DISTRICT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES

Procès-verbal n° 3 / 2021 – 2022

---

**Réunion du :** 11 janvier 2022 en Visio conférence DAF de Hautepierre

---

**Présidence de séance :** M. BAUMANN Gérard

---

**Présents à la Visio :** MM. Jantet G. (Secrétaire CDTIS), Aucourt M., Carbiener C., Hoog M., Überschlag H., Marcadé F., Seitz G., Georg C., Dorn P., Meintzer L., Gross D., Drenntel C., Haenel M., Schoettel S., Lefevre M.

---

**Excusés :** Rey P., Pasquier A., Bouchareb B., Mme Pfeffer J. Metzger G., Hildebrand D.

---

**Absents :**

---

**Assistent :**

---

**Prochaine réunion CDTIS le 15 Mars 2022 à 10h00 au siège DAF.**

Le Président ouvre la séance à 10h00

Ordre du jour :

- Ouverture de la séance par le Président.
- Point sur les frais membres CDTIS & CRTIS
- Présentation du PV 3.
- Point FAFA par Huguette.
- Point sur la D1
- Courrier envoyé pour les terrains synthétiques
- Programmation de visites à réaliser > pas d'urgence.
- Paroles aux invités
- Tour de table => déménagement DAF le 10/02/2022 à Entzheim.
- Clôture de la séance

Clôture séance : 11h30

# **INSTALLATIONS**

## **1. CLASSEMENT DES NIVEAUX FEDERAUX**

### **1.1 Confirmation de niveau de classement**

Proposition de confirmation de classement transmis à la CRTIS après étude par la CDTIS.

### **1.2 Changement de niveau de classement**

Proposition de confirmation de classement transmis à la CRTIS après étude par la CDTIS.

## **2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN PELOUSE NATURELLE**

### **2.1 Classement Initial**

Proposition de classement transmis à la CRTIS après étude par la CDTIS.

**DUPPIGHEIM**: T7.

Stade André Rey NNI 67 108 01 02

### **2.2 Changement de niveau de classement**

Proposition de changement de classement transmis à la CRTIS après étude par la CDTIS.

**ITTENHEIM** : T3 proposé.

Stade Parc de Loisirs 2 NNI 67 226 01 02

Rapport joint.

### **2.3 Confirmation de niveau de classement**

Proposition de confirmation de classement transmis à la CRTIS après étude par la CDTIS.

**COLMAR** : T4 proposé.

Stadium 4 NNI 68 066 01 04.

**HESSENHEIM** : T6 proposé.

Stade Municipal 1 NNI 67 195 01 01

AOP joint.

**ROTT** : T6 proposé.

Stade Oberwiese NNI 67 416 01 01

### **2.3 Classement provisoire**

### **2.4 Changement de dénomination**

## **3.INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN PELOUSE SYNTHETIQUE**

### **3.1 Classement initial**

#### **3.2 Confirmation de niveau de classement**

**STRASBOURG**: T4 sollicité.

Stade du Canal 1 NNI 67 482 0801.

Rapport test in situ 2017.

**STRASBOURG**: T4 sollicité.

Stade Emile Stahl 2 NNI 67 482 0202.

Rapport test in situ 2017.

**SELTZ**: T4 sollicité.

Stade Saint Etienne 2 NNI 67 463 0102.

Rapport test in situ joint.

**INGERSHEIM**: T5 sollicité.

Stade de la Schutzenmatt NNI 68 155 0101.

Rapport test in situ joint.

#### **3.3 Changement de niveau de classement**

**STRASBOURG** : T4 sollicité.

Stade Exes NNI 67 482 2601

Rapport joint.

#### **3.4 Demande de classement en travaux :**

**SELTZ** : T4

Stade Saint Etienne 1 NNI 67 463 0101

Courrier de la Ville de Seltz s'engageant à terminer les travaux de mises en conformité pour le mois de juin 2022.

Courrier joint.

## **4.DEMANDES D'AVIS PRÉALABLES INSTALLATIONS**

### **4.1 Installations équipées d'un terrain en pelouse synthétique ou naturelle**

**CHATENOIS** : Stades- Complexe sportif → 1 terrain en pelouse naturelle avec vestiaires classement en T4 et 1 terrain synthétique avec vestiaires classement en T7.

Dossier joint.

**WALDHAMBACH** : Construction de nouveaux vestiaires

Stade Municipal NNI 67 514 0101. Classé T6 éclairage E6.

Dossier joint.

**STRASBOURG** : Construction nouveau terrain avec pelouse synthétique en remplacement du terrain 1. (Herbe)

Centre Sportif Ouest 1 NNI 67 482 1301. Proposé en T4 SYN

Dossier joint.

#### **4.2 Installations équipées d'un arrosage intégré**

### **5.INSTALLATIONS FUTSAL**

#### **5.1 Reclassement**

**MULHOUSE** : Futsal3.

Salle Cossec Bourtzwiller NNI 68 224 99 01.

Rapport joint.

#### **5.2 Classement initial**

**COLMAR** : Futsal2.

Salle Grillenbreit NNI 68 066 99 06

Rapport joint et plans de la salle

AOP et PV de sécurité joints.

**MULHOUSE** : Futsal3.

Salle Erbland NNI 68 224 99 02

Rapport joint et plans de la salle

AOP et PV de sécurité joints.

**COLMAR** : Futsal1.

Salle de la Montagne Verte NNI 68 066 99 03

Rapport joint et plans de la salle

AOP et PV de sécurité joints.

# **ECLAIRAGES**

## **1. CLASSEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE**

### **1.1 Classements fédéraux initiaux**

Proposition de classement initial transmis à la CRTIS après étude par la CDTIS.

**HAGUENAU**: E5 sollicité.

Stade Parc des Sports 2 NNI 67 180 0102 Eclairage Moyen = 294 lux, Uniformité = 0.73

Rapport Emini/Maxi = 0.53

**ITTENHEIM**: E5 sollicité.

Stade Parc des Loisirs 2 NNI 67 226 0102 Eclairage Moyen = 307 lux, Uniformité = 0.71

Rapport Emini/Maxi = 0.52

**DUPPIGHEIM**: E7

Stade André Rey NNI 67 108 0102 Eclairage Moyen = 154 lux, Uniformité = 0.54

Rapport Emini/Maxi = 0.37.

### **1.2 Confirmation de classement**

Proposition de confirmation de classement transmis à la CRTIS après étude par la CDTIS

**DAHLENHEIM**: E5 sollicité.

Stade Vincent Sattler 1 NNI 67 081 0101 Eclairage Moyen = 204 lux, Uniformité = 0.75

Rapport Emini/Maxi = 0.51.

**ERSTEIN**: E5 sollicité.

Stade Municipal 1 NNI 67 130 0101 Eclairage Moyen = 252 lux, Uniformité = 0.84

Rapport Emini/Maxi = 0.70.

**ERSTEIN**: E5 sollicité.

Stade Municipal 2 NNI 67 130 0102 Eclairage Moyen = 236 lux, Uniformité = 0.73

Rapport Emini/Maxi = 0.54.

**GEISPOLSHEIM**: E6 sollicité.

Stade Sanson Lejeune NNI 67 152 0103 Eclairage Moyen = 122 lux, Uniformité = 0.65

Rapport Emini/Maxi = 0.44.

**HAGUENAU**: E4 sollicité.

Stade Parc des Sports 1 NNI 67 180 0101 Eclairage Moyen = 444 lux, Uniformité = 0.81

Rapport Emini/Maxi = 0.72.

**HAGUENAU**: E5 sollicité.

Stade Parc des Sports 3 NNI 67 180 0103 Eclairage Moyen = 307 lux, Uniformité = 0.83

Rapport Emini/Maxi = 0.61.

**HAGUENAU**: E6 sollicité.

Stade Parc des Sports 5 NNI 67 180 0105 Eclairage Moyen = 202 lux, Uniformité = 0.70

Rapport Emini/Maxi = 0.47.

**ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**: E5 sollicité.

Stade A. Schweitzer 1 NNI 67 218 0101 Eclairage Moyen = 299 lux, Uniformité = 0.77

Rapport Emini/Maxi = 0.58

**MUTZIG:** E6 sollicité.

Stade Roger Leissner 2 NNI 67 313 0102 Eclairage Moyen = 199 lux, Uniformité = 0.63  
Rapport Emini/Maxi = 0.47.

**SAINT LOUIS:** E5 sollicité.

Stade de l'Au 1 NNI 68 297 0201 Eclairage Moyen = 226 lux, Uniformité = 0.64  
Rapport Emini/Maxi = 0.44.

**KEMBS:** E5 sollicité.

Stade Rhéna 1 NNI 68 163 0201 Eclairage Moyen = 243 lux, Uniformité = 0.74  
Rapport Emini/Maxi = 0.55.

**BLAESHEIM:** E6 sollicité.

Stade de l'Ehn NNI 67 049 0101 Eclairage Moyen = 134 lux, Uniformité = 0.60  
Rapport Emini/Maxi = 0.42.

**KAYSERSBERG:** E6 sollicité.

Stade Municipal 1 NNI 68 162 0101 Eclairage Moyen = 144 lux, Uniformité = 0.62  
Rapport Emini/Maxi = 0.41.

**LA WANTZENAU:** E6 sollicité.

Stade Municipal 1 NNI 67 519 0101 Eclairage Moyen = 231 lux, Uniformité = 0.60  
Rapport Emini/Maxi = 0.42.

**DORLISHEIM:** E7

Stade du Schiffbach 1 NNI 67 101 0101 Eclairage Moyen = 251 lux, Uniformité = 0.40  
Rapport Emini/Maxi = 0.19.

**LINGOLSHEIM:** E6 sollicité

Stade Joffre Lefebvre 1 NNI 67 267 0101 Eclairage Moyen = 178 lux, Uniformité = 0.76  
Rapport Emini/Maxi = 0.64.

**DUTTLENHEIM:** E5 sollicité

Stade Municipal 2 NNI 67 112 0102 Eclairage Moyen = 337 lux, Uniformité = 0.68  
Rapport Emini/Maxi = 0.51.

**MOLSHEIM:** E5 sollicité

Stadium 1 NNI 67 300 0101 Eclairage Moyen = 246 lux, Uniformité = 0.69  
Rapport Emini/Maxi = 0.56.

**COLMAR:** E6 sollicité

Stade du Ladhof NNI 68 066 0201 Eclairage Moyen = 150 lux, Uniformité = 0.67  
Rapport Emini/Maxi = 0.40.

**COLMAR:** E3 sollicité

Stadium 1 NNI 68 066 0101 Eclairage Moyen = 892 lux, Uniformité = 0.85  
Rapport Emini/Maxi = 0.70.

**COLMAR:** E5 sollicité

Stadium 2 NNI 68 066 0102 Eclairage Moyen = 496 lux, Uniformité = 0.70  
Rapport Emini/Maxi = 0.52.

**COLMAR:** E6 sollicité

Stadium 3 NNI 68 066 0103 Eclairage Moyen = 174 lux, Uniformité = 0.64  
Rapport Emini/Maxi = 0.43.

**COLMAR:** E6 sollicité

Stadium 4 NNI 68 066 0104 Eclairage Moyen = 166 lux, Uniformité = 0.65  
Rapport Emini/Maxi = 0.40.

**SOUFFELWEYERSHEIM:** E7

Stade Municipal 2 NNI 67 471 0102 Eclairage Moyen = 84 lux, Uniformité = 0.44  
Rapport Emini/Maxi = 0.18.

**OLHUNGEN:** E5 sollicité

Stade Municipal 2 NNI 67 359 0102 Eclairage Moyen = 206 lux, Uniformité = 0.73  
Rapport Emini/Maxi = 0.50.

**SAINTE CROIX AUX MINES:** E6 sollicité

Stade Maurice Burrus 1 NNI 68 294 0101 Eclairage Moyen = 177 lux, Uniformité = 0.63  
Rapport Emini/Maxi = 0.40.

**OBERSCHAEFFOLSHEIM:** E7

Stade du Canal 1 NNI 67 350 0101 Eclairage Moyen = 144 lux, Uniformité = 0.42  
Rapport Emini/Maxi = 0.23.

**TRIEMBACH-AU-VAL:** E6 sollicité

Stade du Giessen NNI 67 493 0101 Eclairage Moyen = 162 lux, Uniformité = 0.69  
Rapport Emini/Maxi = 0.51.

**ROSSFELD:** E6 sollicité

Stade Municipal 2 NNI 67 412 0102 Eclairage Moyen = 211 lux, Uniformité = 0.68  
Rapport Emini/Maxi = 0.43.

**WILGHOTHEIM:** E7

Stade Municipal du Kochersberg NNI 67 532 0101 Eclairage Moyen = 109 lux, Uniformité = 0.63  
Rapport Emini/Maxi = 0.42.

**ROUFFACH:** E6 sollicité

Stade Louis Trouche NNI 68 287 0102 Eclairage Moyen = 162 lux, Uniformité = 0.70  
Rapport Emini/Maxi = 0.47.

**WINGEN SUR MODER:** E6 sollicité

Stade Municipal NNI 67 538 0101 Eclairage Moyen = 190 lux, Uniformité = 0.82  
Rapport Emini/Maxi = 0.61.

**SIERENTZ:** E5 sollicité

Stade Municipal 1 NNI 68 309 0101 Eclairage Moyen = 232 lux, Uniformité = 0.76  
Rapport Emini/Maxi = 0.52.

**ZELLWILLER:** E6 sollicité

Stade Municipal NNI 67 557 0101 Eclairage Moyen = 197 lux, Uniformité = 0.71  
Rapport Emini/Maxi = 0.57.

**ETTENDORF:** E6 sollicité

Stade Municipal NNI 67 135 0102 Eclairage Moyen = 206 lux, Uniformité = 0.60  
Rapport Emini/Maxi = 0.43.

**SCHILTIGHEIM:** E4 sollicité

Stade de l'Aar NNI 67 447 0101 Eclairage Moyen = 384 lux, Uniformité = 0.84  
Rapport Emini/Maxi = 0.66.

**SCHILTIGHEIM:** E4 sollicité

Stade du Canal NNI 67 447 0201 Eclairage Moyen = 280 lux, Uniformité = 0.74  
Rapport Emini/Maxi = 0.53.

**SELTZ:** E6 sollicité

Stade Saint Etienne 2 NNI 67 463 0102 Eclairage Moyen = 233 lux, Uniformité = 0.60  
Rapport Emini/Maxi = 0.45.

**SELTZ:** E7

Stade Saint Etienne 1 NNI 67 463 0101 Eclairage Moyen = 127 lux, Uniformité = 0.49  
Rapport Emini/Maxi = 0.30.

**INGERSHEIM:** E6 sollicité

Stade de la Schutzenmatt NNI 68 155 0101 Eclairage Moyen = 137 lux, Uniformité = 0.69  
Rapport Emini/Maxi = 0.41.

### **1.3 Eclairage terrain Foot5**

### **1.4 Changement de niveau**

**BISCHHEIM:** E7.

Complexe sportif Ouest NNI 67 043 0301 Eclairage Moyen = 139 lux, Uniformité = 0.49

Rapport Emini/Maxi = 0.30.

**ILLKIRCH GRAFFENSTADEN:** E7.

Stade A. Schweitzer 2 NNI 67 218 0102 Eclairage Moyen = 168 lux, Uniformité = 0.61

Rapport Emini/Maxi = 0.32.

**ITTENHEIM:** E5 sollicité.

Stade Parc des loisirs 1 NNI 67 226 0101 Eclairage Moyen = 305 lux, Uniformité = 0.73

Rapport Emini/Maxi = 0.53.

**ENTZHEIM:** E6 sollicité.

Stade Municipal 2 NNI 67 124 0102 Eclairage Moyen = 172 lux, Uniformité = 0.68

Rapport Emini/Maxi = 0.50.

**HEGENEY:** E7

Stade Municipal NNI 67 186 0101 Eclairage Moyen = 122 lux, Uniformité = 0.58

Rapport Emini/Maxi = 0.31.

**HABSHEIM:** E7

Stade Municipal 2 NNI 68 118 0102 Eclairage Moyen = 176 lux, Uniformité = 0.53

Rapport Emini/Maxi = 0.28.

**MOLSHEIM:** E6 sollicité

Stadium 2 NNI 67 300 0102 Eclairage Moyen = 148 lux, Uniformité = 0.68

Rapport Emini/Maxi = 0.41.

**HAGENTHAL LE BAS:** E6 sollicité

Stade du Lertzbach 1 NNI 68 120 0101 Eclairage Moyen = 133 lux, Uniformité = 0.68

Rapport Emini/Maxi = 0.47.

**SIERENTZ:** E6 sollicité

Stade Municipal 3 NNI 68 309 0103 Eclairage Moyen = 126 lux, Uniformité = 0.62

Rapport Emini/Maxi = 0.41.

**RIESPACH:** E6 sollicité

Stade Municipal 1 NNI 68 276 0101 Eclairage Moyen = 178 lux, Uniformité = 0.84

Rapport Emini/Maxi = 0.64.

**SCHILTIGHEIM:** E5 sollicité

Stade Romens NNI 67 447 0301 Eclairage Moyen = 255 lux, Uniformité = 0.76

Rapport Emini/Maxi = 0.57.

**SIGOLSHEIM:** E7

Stade Municipal NNI 68 162 0201 Eclairage Moyen = 146 lux, Uniformité = 0.51

Rapport Emini/Maxi = 0.33.

---

## **2. DEMANDES D'AVIS PRÉALABLES ÉCLAIRAGE**

**CHATENOIS :** E5 proposé

Stade – Complexe sportif 1 –

Dossier joint.

**BLOTZHEIM :** E5 proposé

Stade Moebel NNI 68 042 0101

Dossier joint.

**BLOTZHEIM :** E6 proposé



Stade Angel Zappellini NNI 68 042 0102

Dossier joint.

**STRASBOURG** : E6 proposé

Centre sportif Ouest 1 NNI 67 482 1301

Dossier joint.

**Gérard BAUMANN**  
**Président CDTIS**

**Gérard JANTET**  
**Secrétaire CDTIS**