



DISTRICT « ALSACE »



COMMISSION DE DISTRICT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES

Procès-verbal n° 1 / 2021 – 2022

Réunion du : 05 octobre 2021 au siège DAF de Hautepierre

Présidence de séance : M. BAUMANN Gérard

Présents : MM. Jantet G. (Secrétaire CDTIS), Dorn P., Drenntel C., Gross D., Haenel M., Hildenbrand D., Meintzer L., Rey P., Schoettel S., Lefevre M.

Excusés : Metzger G., Bouchareb B., Pasquier A.

Absents :

Assistent : M. GENDRON Michel, Président CRTIS - Mme PFEFFER Jessica, Secrétaire Administrative.

Prochaine réunion CDTIS JANVIER 2022 à 10h00 au siège DAF.

Le Président ouvre la séance à 10h00

Ordre du jour :

- Ouverture de la séance par le Président.
- Présentation des invités et des nouveaux membres CDTIS.
- Point sur les frais membres CDTIS-CRTIS.
- Présentation des nouveaux RG CFTIS.
- Les règlements Compétitions.
- Approbation PV5 2020/2021.
- Présentation PV 1 2021/2022.
- Point sur la D1.
- Nomination nouveau membre CRTIS.
- Programme visites terrains Eclairages. (Urgence)
- Parole aux invités, nouveaux membres CRTIS.
- Tour de table.
- Clôture de la séance.

Clôture séance : 13h00

INSTALLATIONS

1. CLASSEMENT DES NIVEAUX FEDERAUX

1.1 Confirmation de niveau de classement

Proposition de confirmation de classement transmis à la CRTIS après étude par la CDTIS.

1.2 Changement de niveau de classement

Proposition de confirmation de classement transmis à la CRTIS après étude par la CDTIS.

1.3 Changement de dénomination

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN PELOUSE NATURELLE

2.1 Classement Initial

Proposition de classement transmis à la CRTIS après étude par la CDTIS.

2.2 Changement de niveau de classement

Proposition de changement de classement transmis à la CRTIS après étude par la CDTIS.

LAMPERTHEIM : T5 proposé.

Stade Municipal 1 NNI 67 256 01 01

2.3 Confirmation de niveau de classement

Proposition de confirmation de classement transmis à la CRTIS après étude par la CDTIS.

LAMPERTHEIM : T5 proposé.

Stade Municipal 2 NNI 67 256 01 02

LAMPERTHEIM : T7 proposé.

Stade Municipal 3 NNI 67 256 01 03

PHALSBOURG : T5 SYN proposé.

Stade David Weill NNI 57 540 01 01

REIPERTSWILLER : T3 proposé.

Stade de la Forêt 1 NNI 67 392 01 01

WILWISHEIM : T5 proposé.

Stade municipal NNI 67 534 01 01

2.4 Classement provisoire

2.5 Changement de dénomination

3.INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN PELOUSE SYNTHETIQUE

3.1 Classement initial

3.2 Confirmation de niveau de classement

OTTMARSHEIM : T5 SYN sollicité.

Stade Municipal 1 NNI 68 253 0101.

Rapport test in situ joint

WEISLINGEN : T7 sollicité.

Stade municipal NNI 67 522 0101.

3.3 Changement de niveau de classement

ILLZACH : T4 SYN sollicité.

Stade Biechlin 2 NNI 68 154 0102

Rapport joint, test in situ en attente.

4.DEMANDES D'AVIS PRÉALABLES INSTALLATIONS

4.1 Installations équipées d'un terrain en pelouse synthétique

HOHENGOEFT : Terrain FOOTAS SYN (charge sable).

NNI 67 208 0102 –Eclairage-

4.2 Vestiaires

ASPACH-MICHELBAACH : Stade du Rossberg_NNI 68 012 0101.

Lettre d'intention et plans descriptifs joints.

4.3 Installations équipées d'un arrosage intégré

5.INSTALLATIONS FUTSAL

5.1 Reclassement

5.2 Classement initial

ECLAIRAGES

1. CLASSEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

1.1 Classements fédéraux initiaux

Proposition de classement initial transmis à la CRTIS après étude par la CDTIS.

STRASBOURG : E6 sollicité.

Stade Jean Nicolas Muller NNI 67 482 0301 Eclairage Moyen = 210 lux, Uniformité = 0.76
Rapport Emini/Maxi = 0.51

1.2 Confirmation de classement

Proposition de confirmation de classement transmis à la CRTIS après étude par la CDTIS

ALTORF : E6 sollicité.

Stade Municipal 1 NNI 67 008 0101 Eclairage Moyen = 239 lux, Uniformité = 0.61
Rapport Emini/Maxi = 0.43

BAREMBACH : E6 sollicité.

Stade des Grives NNI 67 020 0201 Eclairage Moyen = 227 lux, Uniformité = 0.60
Rapport Emini/Maxi = 0.40

BERRWILLER : E6 sollicité.

Stade du Viel Armand 4 NNI 68 032 0104 Eclairage Moyen = 166 lux, Uniformité = 0.79
Rapport Emini/Maxi = 0.61

BIESHEIM : E4 sollicité.

Stade Municipal 1 NNI 68 036 0101 Eclairage Moyen = 396 lux, Uniformité = 0.73
Rapport Emini/Maxi = 0.52

BISCHOFFSHEIM : E6 sollicité.

Stade Municipal 2 NNI 68 045 0102 Eclairage Moyen = 174 lux, Uniformité = 0.68
Rapport Emini/Maxi = 0.40

BLODELSHEIM : E7 sollicité.

Stade Municipal 1 NNI 68 041 0102 Eclairage Moyen = 134 lux, Uniformité = 0.49
Rapport Emini/Maxi = 0.33

BLODELSHEIM : E7 sollicité.

Stade du Château d'Eau NNI 68 041 0201 Eclairage Moyen = 149 lux, Uniformité = 0.53
Rapport Emini/Maxi = 0.32

BLOTZHEIM : E7 sollicité.

Stade Albert Moebel NNI 68 042 0101 Eclairage Moyen = 123 lux, Uniformité = 0.48
Rapport Emini/Maxi = 0.34

BLOTZHEIM : E7 sollicité.

Stade Angel Zappellini NNI 68 042 0102 Eclairage Moyen = 129 lux, Uniformité = 0.65
Rapport Emini/Maxi = 0.39

BOUXWILLER : E5 sollicité.

Stade Municipal 1 NNI 67 061 0101 Eclairage Moyen = 215 lux, Uniformité = 0.70

Rapport Emini/Maxi = 0.60

DRULINGEN : E5 sollicité.

Complexe sportif multisports 2 NNI 67 105 0102 Eclairage Moyen = 237 lux, Uniformité = 0.83

Rapport Emini/Maxi = 0.6

FESSENHEIM : E6 sollicité.

Stade Omnisport 1 NNI 68 091 0101 Eclairage Moyen = 155 lux, Uniformité = 0.76

Rapport Emini/Maxi = 0.56

FESSENHEIM : E5 sollicité.

Stade Omnisport 2 NNI 68 091 0102 Eclairage Moyen = 238 lux, Uniformité = 0.73

Rapport Emini/Maxi = 0.50

GAMBSHEIM : E6 sollicité.

Stade Bitzig 2 NNI 67 151 0102 Eclairage Moyen = 224 lux, Uniformité = 0.64

Rapport Emini/Maxi = 0.44

GEISPOLSHEIM : E5 sollicité.

Stade Municipal 1 NNI 67 152 0101 Eclairage Moyen = 247 lux, Uniformité = 0.69

Rapport Emini/Maxi = 0.52.

GEISPOLSHEIM : E7 sollicité.

Stade Jean Jacques Berst NNI 67 152 0102 Eclairage Moyen = 95 lux, Uniformité = 0.41

Rapport Emini/Maxi = 0.26.

GUEMAR : E6 sollicité.

Stade Municipal 1 NNI 68 113 0101 Eclairage Moyen = 156 lux, Uniformité = 0.64

Rapport Emini/Maxi = 0.41

ILLZACH : E4 sollicité.

Stade Biechlin 1 NNI 68 154 0101 Eclairage Moyen = 320 lux, Uniformité = 0.84

Rapport Emini/Maxi = 0.71

LAMPERTHEIM : E7 sollicité.

Stade Municipal 3 NNI 67 256 0103 Eclairage Moyen = 143 lux, Uniformité = 0.48

Rapport Emini/Maxi = 0.34

MEYENHEIM : E7 sollicité.

Stade de l'III 2 NNI 68 205 0101 Eclairage Moyen = 100 lux, Uniformité = 0.48

Rapport Emini/Maxi = 0.22

MULHOUSE : E4 sollicité.

Stade de l'III 1 NNI 68 224 0101 Eclairage Moyen = 370 lux, Uniformité = 0.83

Rapport Emini/Maxi = 0.64

OLTINGUE : E7 sollicité.

Stade Municipal 1 NNI 68 248 0101 Eclairage Moyen = 126 lux, Uniformité = 0.52

Rapport Emini/Maxi = 0.24

OFFWILLER : E7 sollicité.

Stade municipal 2 NNI 67 358 0102 Eclairage Moyen = 107 lux, Uniformité = 0.6

PFASTATT : E5 sollicité.

Stade Municipal 1 NNI 68 256 0101 Eclairage Moyen = 187 lux, Uniformité = 0.72

Rapport Emini/Maxi = 0.50

PREUCHDORF : E5 sollicité.

Stade du Seltzbach NNI 67 379 0101 Eclairage Moyen = 245 lux, Uniformité = 0.88

ROSENAU : E7 sollicité.

Stade Municipal 1 NNI 68 286 0101 Eclairage Moyen = 116 lux, Uniformité = 0.67

Rapport Emini/Maxi = 0.43

SAINT PIERRE BOIS : E6 sollicité.

Stade Saint Gilles 1 NNI 67 430 0101 Eclairage Moyen = 139 lux, Uniformité = 0.75

Rapport Emini/Maxi = 0.41

SAINT PIERRE BOIS : E6 sollicité.

Stade Saint Gilles 2 NNI 67 430 0102 Eclairage Moyen = 139 lux, Uniformité = 0.73

Rapport Emini/Maxi = 0.55

SARRE UNION : E5 sollicité.

Stade Omnisport 1 NNI 67 434 0101 Eclairage Moyen = 242 lux, Uniformité = 0.78

Rapport Emini/Maxi = 0.55

SARRE UNION : E5 sollicité.

Stade Omnisport 2 NNI 67 434 0102 Eclairage Moyen = 200 lux, Uniformité = 0.80

Rapport Emini/Maxi = 0.59

SCHERWILLER : E6 sollicité.

Stade Intercommunal NNI 67 445 0101 Eclairage Moyen = 164 lux, Uniformité = 0.68

Rapport Emini/Maxi = 0.41

SCHIRRHEIN : E6 sollicité.

Stade de la Forêt NNI 67 449 0201 Eclairage Moyen = 155 lux, Uniformité = 0.68

Rapport Emini/Maxi = 0.40

STRASBOURG : E1 sollicité.

Stade de la Meinau NNI 67 482 0101 Eclairage Moyen = 1254 lux, Uniformité = 0.85

Rapport Emini/Maxi = 0.65 -Rapport Labo sport transmis pour contrôle horizontal et vertical.

STRASBOURG : E5 sollicité.

Stade de l'III 1 NNI 67 482 0901 Eclairage Moyen = 233 lux, Uniformité = 0.81

Rapport Emini/Maxi = 0.71

TAGSDORF : E6 sollicité.

Stade Municipal 1 NNI 68 333 0101 Eclairage Moyen = 137 lux, Uniformité = 0.7

Rapport Emini/Maxi = 0.51

THANN : E7 sollicité.

Stade Henri Lang 2 NNI 68 334 0102 Eclairage Moyen = 129 lux, Uniformité = 0.73

Rapport Emini/Maxi = 0.44

THANN : E5 sollicité.

Stade Henri Lang 1 NNI 68 334 0101 Eclairage Moyen = 227 lux, Uniformité = 0.78

Rapport Emini/Maxi = 0.62

UHRWILLER : E7 sollicité.

Stade Municipal 1 NNI 67 498 0101 Eclairage Moyen = 117 lux, Uniformité = 0.60

Rapport Emini/Maxi =

VIEUX THANN : E6 sollicité.

Stade Berger André NNI 68 348 0101 Eclairage Moyen = 180 lux, Uniformité = 0.72

Rapport Emini/Maxi = 0.53

VILLAGE NEUF : E6 sollicité.

Stade Rive Rhin NNI 68 349 0202 Eclairage Moyen = 156 lux, Uniformité = 0.73

Rapport Emini/Maxi = 0.54

WEISLINGEN : E7 sollicité.

Stade Municipal NNI 67 522 0201 Eclairage Moyen = 108 lux, Uniformité = 0.76

Rapport Emini/Maxi = 0.44

WEYER : E7 sollicité.

Stade Municipal NNI 67 528 0101 Eclairage Moyen = 109 lux, Uniformité = 0.70

Rapport Emini/Maxi = 0.42

WISCHES : E7 sollicité.

Stade A. Rodiguero NNI 67 543 0101 Eclairage Moyen = 139 lux, Uniformité = 0.77

Rapport Emini/Maxi = 0.60

WITTELSHEIM : E6 sollicité.

Stade Hyppolyte Hardy 1 NNI 68 375 0101 Eclairage Moyen = 182 lux, Uniformité = 0.79

Rapport Emini/Maxi = 0.61

WITTERSDORF : E6 sollicité.

Stade Municipal NNI 68 3770101 Eclairage Moyen = 138 lux, Uniformité = 0.74

Rapport Emini/Maxi = 0.55

WOLXHEIM : E6 sollicité.

Stade de la Bruche NNI 67 554 0101 Eclairage Moyen = 218 lux, Uniformité = 0.66

Rapport Emini/Maxi = 0.41

1.3 Eclairage terrain Foot5

1.4 Changement de niveau

OBERMORSCHWILLER : E7 sollicité

Stade Municipal 1 NNI 68 245 0101 Eclairage Moyen = 93 lux, Uniformité = 0.46

Rapport Emini/Maxi = 0.18

STRASBOURG : E7 sollicité

Stade de l'III 3 NNI 67 482 0903 Eclairage Moyen = 188 lux, Uniformité = 0.33

Rapport Emini/Maxi = 0.16

2.DEMANDES D'AVIS PRÉALABLES « ÉCLAIRAGE »

Compte rendu :

- Présentation de 2 nouveaux membres CDTIS : Mme Schoettel Sandra et M. Lefevre Michel.
- Le Président de la CDTIS est proposé au CD LGEF en accord avec le CD DAF pour intégrer la CRTIS.
- Un tableau type Foot 2000 mis à jour sera transmis à chacun des membres.
- M. GENDRON, Président CRTIS, présente la possibilité de former un référent Terrain Synthétique (Candidat : Gérard JANTET) et Eclairage (Candidat : Marc HAENEL).
- Date pour les courriers collectivités signalant des non-conformités : 30/06 ou 31/12.

Gérard BAUMANN
Président CDTIS

Gérard JANTET
Secrétaire CDTIS